



Blanketten skickas till
Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik
Telefon: 010-355 40 00
E-post: mbn@vastervik.se

Upplysning:
Utförandeintyg/kontrollplan samt
fotodokumentation ska snarast skickas till Miljö-
och byggnadskontoret efter att anläggningen
färdigställts.

Utförandeintyg med kontrollplan – infiltration eller markbädd ev. kombinerad med slutna tank

Sökande/fastighet
Namn
Fastighetsbeteckning
Diarienummer (ej obligatoriskt)
Tillståndsår
Typ av avloppsanläggning
Slamavskiljare
<input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig
<input type="checkbox"/> WC+BDT <input type="checkbox"/> BDT
Typbeteckning och volym m ³
Efterföljande rening
Markbädd, m ²
Utsläpp till
Infiltration, m ²
Förstärkt infiltration, m ²
Annat, t.ex. kompakta moduler, biobädd (ange fabrikat, antal, storlek)
Fosforfälla efter markbädd
Fabrikat
Serviceavtal finns <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kemisk fällning till slamavskiljare
Fabrikat
Serviceavtal finns <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
WC till slutna tank
Tankens volym m ³ och fabrikat
Fabrikat på toalettstolen
Urinsortering
Urintankens volym m ³ och fabrikat
Fabrikat, material

Datum

Datum då anläggningen togs/tas i bruk

Eventuell tidigare anläggningEventuell tidigare slamavskiljare har sluttömts Ja Nej

När och hur tömdes anläggningen?

Övrigt om anläggningen

Övrig information

Avvikelser från tillståndet/beslutet

Vid avvikelser, ange vilka




Kontrollplan – checklista

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, sluten tank, urintank, fördelningsbrunn

Kontrollpunkt	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Anmärkning	Signatur
Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt EU-standard och är försedd med T-rör			
Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats			
Ledning före slamavskiljare (och sluten tank) lutar minst 10 ‰ (1 cm/m) och har täta skarvar			
Spillvattenledning är försedd med spolrör med täta lock på			
Slamavskiljare, tät tank för wc eller urin är lagda enligt tillverkarens anvisningar 			
Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump och tank är rätt monterade			
Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde			

Kontrollpunkter för infiltration/markbädd

(gråmarkerade fält gäller endast markbädd)

Kontrollpunkt	Ja/ Nej/ Ej aktuellt	Anmärkning	Signatur
Bädden och ev. utlopp är placerad enligt situationsplan i ansökan			
Kontrollerat att dränerings-, tak- och dagvatten samt spolvatten från filter ej är anslutet till anläggningen			
Kontrollerat att berg eller grundvatten ej förekommer närmare än 1 meter under spridningsledning			
Vid användning av biomoduler är dessa lagda enligt tillverkarens anvisningar			
Spridnings-/dräneringsledningarna lagda med lutning enligt lägningsanvisningar 			
Luftning är installerad enligt lägningsanvisningar			
Materialskiljande skikt finns mellan återfyllnaden och spridningslagret och vid ev. sandlager 			
Tillräcklig återfyllnad med tanke på frostskydd			
Vid förstärkt infiltration: Ange förstärkningslagrets tjocklek och fraktion			
Kontrollpunkter vid markbädd			
Ange markbäddsandens tjocklek och fraktion 			
Ange tjocklek och fraktion på uppsamlingslagret 			
Ange tätskikt i botten då detta bedömts nödvändigt 			

Underskrift ansvarig anläggare/entreprenör

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Om konsult, sökande eller annan ansvarat för anläggningen ska denna person skriva under.

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

E-postadress

Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter

När du fyller i den här blanketten kommer kommunstyrelsens förvaltning att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens växel på 010-355 40 00.